

**Gørding Vandværk**  
**Rugmarken 17**  
**6690 Gørding**  
**Att.: Allan Møllgaard**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00870309-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00870309  
**Kundenr.:** CA0005181  
**Modt. dato:** 11.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Gørding Vandværk - Skolegade 14, taphane - 50184 - / 4557000398  
**Udtagningsadresse:** Skolegade 14, 6690 Gørding  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 11.09.2019 kl. 13:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S AD3  
**Analyseperiode:** 11.09.2019 - 15.09.2019

**Prøvemærke:** dame toilet

Lab prøvenr:	80756493	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80004109				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22°C	6	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

**Kopi til:**

Esbjerg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvegade 74, 6700 Esbjerg  
 Gørding Vandværk , Susanne Christensen, c/o Rugmarken 17, 6690 Gørding

15.09.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**